



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เรื่อง มาตรการประยัดดเพลิงงานไฟฟ้า ในสำนักงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ตระหนักรถึงการใช้เพลิงงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กำหนดมาตรการประยัดดไฟฟ้า ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวขึ้นและให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ

- ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส
- ในการปฏิบัติราชการปกติ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงาน ภาคเข้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น และปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้ทันที
- หากจำเป็นต้องบดบังงานนอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนัก ให้เปิด เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
- เครื่องปรับอากาศห้องประชุม ให้เปิดก่อนเวลาประชุมไม่เกิน ๓๐ นาที และปิดเมื่อเลิกใช้ทันที
- ให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศ ปีละ ๑ ครั้ง
- ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศมีสิ่งกีดขวางทางเข้า - ออก ของซ่องลมเครื่องปรับอากาศและชุด ระบบความร้อน และเปิด - ปิด ประตูเข้าออกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระวัง ไม่ให้เปิดประตูห้องค้างไว้
- ตรวจสอบมีให้มีแหล่งความร้อนหรือความชื้นภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบ ประตู หน้าต่างมีให้มีช่องรั่วไหล

๒. การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง

- ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
- เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น และปิดเมื่อเลิกใช้ทันที
- ผู้ดูแลรับผิดชอบประจำพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง ทางเดิน ห้องน้ำในแต่ละพื้นที่
- หากผู้ในพบรหบบไฟฟ้า ที่อาจเป็นเหตุให้ไม่ประหยัดพลังงาน และไม่สามารถแก้ไขเหตุ ดังกล่าวได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้า
- การเปิด - ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เปิดเฉพาะ จุดที่จำเป็น

๓. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

- ให้ใช้เท่าที่จำเป็น และถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ร้อยตรีวราลักษณ์

(สุรพล บุญไชยศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว